

Wrocław, 19.02.2024

Wyjaśnienia do pytania do przetargu na wymianę 10 dźwigów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” we Wrocławiu

1. W rozdziale II pkt 4.2. SIWZ mowa jest o możliwości pozostawienia elementów starego dźwigu do ponownego wykorzystania, bez pogorszenia jakości przedmiotu zamówienia – czy mają Państwo na myśli prowadnice kabinowe i przeciwwagowe, czy też inne elementy starego dźwigu (jeśli tak, to jakie) ?

**Elementy istniejącego dźwigu przewidziane do wykorzystania zostały określone w Rozdziale II pkt.6:**

- klocki przeciwwagi – do odnowienia i osadzenia w nowej ramie przeciwwagi (dociążenie wykonać nowymi klockami)
- prowadnice – pod warunkiem dokonania przez Wykonawcę pozytywnej oceny technicznej i złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że mogą być one eksploatowane przez min. 20 lat i udzieleniu na nie gwarancji takiej samej, jak na przedmiot zamówienia.

**Dodatkowo w Rozdziale II pkt. 2 jest uwaga dla oferentów:**

Każdy z oferentów jest zobligowany do zweryfikowania ww. urządzeń dźwigowych pod względem przeprowadzonych do tej pory napraw oraz wymienionych podzespołów bądź urządzeń, celem ewentualnego skorygowania ceny o przeprowadzone modernizacje i naprawy.

2. W rozdziale II pkt 6.1. SIWZ podajecie Państwo w tabeli oczekiwania co do szerokości drzwi szybowych/kabinowych dźwigu osobowego: 750 mm, a dźwigu towarowo-osobowego: 800 mm. Sugerujemy zwiększenie szerokości drzwi dla dźwigu osobowego na 800 mm a dla dźwigu towarowo-osobowego do 900 mm (będzie wtedy spełniony wymóg do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku). Proszę o ustosunkowanie się do naszej propozycji i ewentualnej zmiany oczekiwań.

Jeżeli będzie taka możliwość techniczna oraz konstrukcja szybu na to pozwoli należy zwiększyć szerokość drzwi do wymagań do przewozu osób niepełnosprawnych. Oceny ewentualnych możliwości technicznych dokonuje oferent.

3. W rozdziale II pkt 6.1. Funkcje sterowania instalowanych dźwigów pkt 27 SIWZ – „Współpraca z falownikami FUJI” – czy możemy to potraktować podobnie, tak jak wcześniej ujęli to Państwo w pkt. „sterowanie mikroprocesorowe LS2020 przystosowane do napędu **lub równoważne**”, czyli współpracę z falownikiem podobnym/równoważnym do falownika FUJI, ale innego renomowanego producenta ?

Tak, dopuszczamy współpracę z falownikiem podobnym/równoważnym do falownika FUJI, ale innego renomowanego producenta.

4. Rozdział XII: czy umożliwiają Państwo zamianę gotówkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na tożsame zabezpieczenia np. w formie gwarancji bankowych ?

Zgodnie z zapisem w Rozdziale XII pkt.3 :

Po podpisaniu umowy z uczestnikiem przetargu, który wygrał przetarg, wadium na jego pisemny wniosek na podstawie decyzji Zarządu, może być w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamienione na gwarancję ubezpieczeniową lub bankową na okres do zakończenia umowy oraz upływu gwarancji przedmiotu zamówienia.

ZASTĘPCA PREZESA MIĘDZYGOSPODARSTWA MIASTA

Karol Pochybelko