

Wrocław, 19.02.2024

Wyjaśnienia do pytania do przetargu na wymianę 10 dźwigów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” we Wrocławiu

1. Zamawiający określa napęd Sassi lub równoważny umieszczony w oddzielnej maszynowni szybu. Proszę o akceptację zastosowania rozwiązania montażu wciągarki w istniejącym nadszybiu windy.

Napęd Sassi lub równoważny należy umieścić w istniejącej oddzielnej maszynowni.

2. Proszę o dopuszczenie stosowania równoważnej technologii środka trakcyjnego w postaci pasów.

Tak jak zaznaczono w Rozdziale II pkt. 6.1:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania z pasami, linami w otulinie poliuretanowej.

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDKU SM "PIAST"

Karol Pochybelko

9