

Wrocław, 21.02.2024

Wyjaśnienia do pytania do przetargu na wymianę 10 dźwigów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaś” we Wrocławiu

Dotyczy projektowanych dźwigów w szynach ODA.

Wymiary szyn dźwigów pozwalają na zastosowanie większych wymiarów kabin i drzwi szynowych i kabinowych.

1. Drzwi szynowe - automatyczne teleskopowe o wymiarach 800x2000mm. Wyprodukowane na terenie Polski - bez wskazania konkretnego typu i producenta. Pozostałe parametry bez zmian.
2. Drzwi kabinowe - automatyczne teleskopowe o wymiarach 800x2000mm. Wyprodukowane na terenie Polski - bez wskazania konkretnego typu i producenta. Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z zapisami w Rozdziale II pkt. 6.1 :

„...kabina maksymalnie dopasowana do istniejących wymiarów szyn”.

Wyjaśnienia dotyczące zwiększonych wymiarów drzwi szynowych/kabinowych zostały umieszczone na stronie internetowej - <https://smpiast.com.pl/?p=581>

3. Udźwig - 525kg.

Dopuszczamy udźwig 525 kg.

Dotyczy projektowanych dźwigów w szynach MDA.

Wymiary szyn dźwigów pozwalają na zastosowanie większych wymiarów drzwi szynowych i kabinowych.

1. Drzwi szynowe - automatyczne teleskopowe o wymiarach 900x2000mm. Wyprodukowane na terenie Polski - bez wskazania konkretnego typu i producenta. Pozostałe parametry bez zmian.
2. Drzwi kabinowe - automatyczne teleskopowe o wymiarach 900x2000mm. Wyprodukowane na terenie Polski - bez wskazania konkretnego typu i producenta. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienia dotyczące zwiększonych wymiarów drzwi szynowych/kabinowych zostały umieszczone na stronie internetowej - <https://smpiast.com.pl/?p=581>

ZASTĘPCA PREZESA SZYBOWY SM "PIAŚ"

Karol Pochybelko