

24/02/2026

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza piętrowskazywacze z wyświetleniem komunikatu: „Usterka”, bez informacji o konkretnym rodzaju usterki?

- **Odpowiedź: Nie.** Zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w SIWZ, Zamawiający wymaga, aby na piętrowskazywaczach pojawiały się **komunikaty tekstowe o usterkach podawane w języku polskim.**
- Użycie liczby mnogiej („komunikaty o usterkach”) oraz wymóg formy tekstowej w języku polskim oznacza konieczność precyzyjnego informowania o stanie dźwigu, co ma na celu ułatwienie diagnostyki oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie współpracujące z innymi falownikami niż FUJI?

- **Odpowiedź: Nie.** SWZ jednoznacznie precyzuje wymóg **współpracy z falownikami marki FUJI**, które muszą być wyposażone w dedykowaną aplikację dźwigową oraz wyświetlacz LCD z menu w języku polskim.
- Wymóg ten jest podyktowany standaryzacją systemów w zasobach Spółdzielni oraz koniecznością zapewnienia pełnej kompatybilności z posiadanym oprogramowaniem diagnostycznym.

Pytanie 3: Czy urządzenie do kompensacji energii biernej wraz z wibroizolatorami są warunkiem koniecznym?

- **Odpowiedź: Tak.** Przedmiot zamówienia obejmuje obowiązkowe wyposażenie zespołu napędowego w **urządzenie do kompensacji energii biernej.**
- Dodatkowo, wykonawca musi dostarczyć i zamontować komplet odpowiednich **wibroizolatorów**, których zadaniem jest zapobieganie przenoszeniu drgań na konstrukcję budynku, co jest kluczowe dla zachowania komfortu akustycznego mieszkańców.